



LEIKKAUS A-A

YP

Peltikate
Peltikaton ruoteet
Tuuletusrima
Aluskate
Tuuletusväli > 100 mm
Tuulensuojalevy 12 mm
Vaarnapalkit k 900
+ ekovilla 350 mm
Ilmansulkupaperi
Koolaus 100x22 k 400 mm
Koolaus 45x45 k 900 mm
Koolaus 100x22 k 400 mm
Musta rakennuspaperi
Kipsilevy 13 mm
Pintakäsittely

U-arvo: 0,12 W/(m²K)

US

Pintakäsittely
Ulkooverhouslauta 27 mm
Tuuletusrima 32x50 mm
Ts-kipsilevy 9 mm
Runko 60x170 mm k/k 600 mm
+ ekovilla 170 mm
Ilmansulkupaperi
Kipsilevy 13 mm
Pintakäsittely

U-arvo: 0,25 W/(m²K)

VP

Pintamateriaali
Pontattu lastulevy 22 mm
Välipohjan vasat rakennesuunnitelman muk.
+ eriste 100 mm
Ilmansulkupaperi
Koolaus 45x45 mm
Kipsilevy 13 mm
Pintakäsittely

AP

Parketti / keraaminen laatta 15 mm
Vesieristys tarvittaessa
Teräsbetonilaatta 80 mm
Irroituskaista, esim. valukreppi
Solumuovieriste 250/150 mm, saumat limittäin
Sisätäyttö, kerroksittain tiivistetty karkea sora
Suodatinkangas KL 2, limitys min. 500 mm
Tiivistetty pohjan tasauskerros
Häiriintymätön perusmaa tai tiivistetty täyttö

U-arvo: 0,15 W/(m²K)